Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.513608 выдан 08 июня 2016 г

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская,20
Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская,20

«Утверждаю»
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»
_____ А. Н. Горбунов
«26» мая 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 993 от 26.05.2020г.

Код образца (пробы): 29765.01.19.05.20.В; 29765.02.19.05.20.В

1. Наименование образца (пробы):
проба №11 с. Малый Толкай, ул. Чапаева, 24 (ВРК)

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ Похвистневского района

2.1 Юридический адрес:
446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Юбилейная, 4а

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*: -

3.3 Дата и время изготовления *
-

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №155 от 05.03.2020. Пробы воды отобраны на объекте: МУПП ЖКХ Похвистневского района по адресу: с. Малый Толкай, ул. Чапаева, 24 (ВРК). Акт отбора образцов (проб) от 19.05.20

5. Дата и время* отбора:
19.05.2020 г. 8 час17 мин

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Бурнаев А.Н. начальник участка

6. Дата начала испытаний: 19.05.2020 г.

Дата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
№ 197 от 26.05.2020, № 365 от 21.05.2020, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 197			
Запах при 20 °С	1	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	<5,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Привкус	1	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ			
Регистрационный номер в лаборатории: 365			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Мокшанова Т. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол лабораторных испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения испытательного лабораторного центра