

**СВОДНЫЙ АКТ  
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ**

« 15 » апреля 2020 г.

м.р.Похвистневский

Комиссия в составе:

Председателя: зам. директора ООО «Пожснабсервис» Арсланов Г.А.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии : добровольный пожарный Кожевников А.В.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Начальник ПСЧ №155 Кастаргин Д.И.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

с одной стороны и представитель глава сельского поселения Малый Толкай Дерюжова И.Т., с другой стороны,  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

составили акт в том, что «15» апреля 2020 г в период с 09 ч. 00мин. по 15 ч. 00 мин., произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов по адресу сельское поселение Малый Толкай

Проверкой осмотрены пожарные гидранты

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)	Примечание
1.	Осмотрено пожарных гидрантов	10	
2.	Обнаружено неисправных пожарных гидрантов	0	
3.	Исправлено гидрантов	0	
4.	Обнаружено замороженных гидрантов	0	

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

№ п/п	№ ПГ	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примечание
-	-	-	-	-	-

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Председатель комиссии: Арсланов Г.А.  
(подпись ФИО)

Члены комиссии: Кожевников А.В.  
(подпись ФИО)

Кастаргин Д.И.  
(подпись ФИО)

Дерюжова И.Т.  
(подпись ФИО)



АКТ  
ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ) НА ВОДООТДАЧУ

« 15 » апреля 2020 г.

м.р.Похвистневский

Комиссия в составе:

Председателя: зам. директора ООО «Пожснабсервис» Арсланов Г.А.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии : добровольный пожарный Кожевников А.В.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Начальник ПСЧ №155 Кастаргин Д.И.  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

с одной стороны и представитель глава сельского поселения Малый Толкай Дерюжова И.Т., с другой стороны,  
(должность, наименование организации, Ф.И.О.) (обслуживающей организации)

составили акт в том, что «15» апреля 2020 г в период с 09 ч. 00мин. по 15 ч. 00 мин., произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов

№ п/п	№ ПГ	Адрес расположения	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Водоотдача (л/с)	Количество, диаметр ГМ	Ведомственная принадлежность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	с. Малый Толкай ул.Павших Коммунаров д.59	200 (кольцевое)	30	110	2/77	с.п. Малый Толкай
2	2	с. Малый Толкай ул.Павших Коммунаров д.31	200 (кольцевое)	30	110	2/77	с.п. Малый Толкай
3	3	с. Малый Толкай ул.Чапаева д.24	100 (кольцевое)	30	40	2/77	с.п. Малый Толкай
4	4	с. Малый Толкай ул.Чапаева д.30	100 (кольцевое)	30	40	2/77	с.п. Малый Толкай
5	5	с. Малый Толкай ул.Чапаева д.108	100 (кольцевое)	20	30	2/77	с.п. Малый Толкай
6	6	с. Малый Толкай ул.Чапаева д.127	100 (кольцевое)	20	30	2/77	с.п. Малый Толкай
7	7	с. Малый Толкай ул.Советская д.98	100 (кольцевое)	20	30	2/77	с.п. Малый Толкай
8	8	с. Малый Толкай ул.Советская д.82	100 (кольцевое)	20	30	2/77	с.п. Малый Толкай
9	9	с. Малый Толкай ул.Советская д.64	100 (кольцевое)	20	30	2/77	с.п. Малый Толкай
10	10	с. Малый Толкай ул.Заречная д.15	100 (тупиковое)	20	14	2/77	с.п. Малый Толкай

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Председатель комиссии: Арсланов Г.А.  
(подпись ФИО)

Члены комиссии: Кожевников А.В.  
(подпись ФИО)

Кастаргин Д.И.  
(подпись ФИО)

Дерюжова И.Т.  
(подпись ФИО)

Примечание: 1. Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления.  
2. Расход 10 ПГ соответствует –  $Q_{(хозяйственные\ нужды)} + Q_{(пожарогашения\ СНиП\ 2.04.02-84\ таб.5-8)}$